



SofCon, spol. s.r.o. se sídlem Fr. Zvonaře 636, Kladno
Zapsaná v o.r. u Krajského obch.soudu v Praze, oddíl C, vložka 10202
DIČ CZ46348191, IČO 46348191
Korespondence, kanceláře: Střešovická 49, 162 00 PRAHA 6,
Tel/fax 220 180 454, Tel.:220 610 348
Pobočka: Sušilova 1337, 501 16 Hradec Králové

obecný formulář FZ738_ESrrrrrn_Vaaaa_ProhlaseniOShode, verze 08/09/06

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

číslo ES200601

Výrobce prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že tento výrobek splňuje níže uvedené nařízení vlády a normy a je za podmínek obvyklého použití určených výrobcem bezpečný.

Název výrobku: Jednotka analogových vstupů

Typ: SVTC10

Výrobní číslo: Od výrobního čísla 001

Popis výrobku: SVTC10 je distribuovaná jednotka analogových vstupů. Vstupní analogové signály (termočlánek) se připojují přes vstupní moduly ZT01, kde se analogová veličina převádí na normalizované unipolární napětí. Vstupní modul je dvoukanálový. Přes první kanál se připojuje termočlánek, druhý se využívá pro měření teploty vstupních svorek (studeného konce termočlánu) vestavěným čidlem PT100. Jednotka komunikuje s nadřazeným systémem přes komunikační kanál RS232 nebo RS485. Měření probíhá cyklicky přes všechny kanály. V paměti SVTC10 je neustále k dispozici aktuální hodnota všech vstupů, kterou si může nadřazený systém kdykoli převzít. Jednotka je zabudována v kovovém krytu, přičemž vstupní svorky jsou přístupné bez sejmutí krytu. Pracovní poloha jednotky je libovolná.

Výrobek splňuje základní požadavky stanovené v následujících nařízeních vlády a normách:

- zákon č.22/1997Sb o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č.71/2000Sb, zákona číslo 102/2001Sb, zákona č.205/2002Sb, zákona č.226/2003Sb, zákona č.277/2003Sb
- nařízení vlády 17/2003Sb, technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
- nařízení vlády 18/2003Sb, technické požadavky na výrobky z hlediska EMC

Podklady pro ES prohlášení o shodě:

V:\06\Validace06\ES200601_VH515_SVTC10.docSVTC10

SCP515	Jednotka analogových vstupů	Výrobní podklady(listy 0, 1, 70)
SCN200	Deska analogových vstupů	Výrobní podklady (listy 0, 1, 70)
SCN201	Deska analogových vstupů	Výrobní podklady (listy 0, 1, 70)
14.7	Katalogový list ZT01	
14.8	Katalogový list SVTC10	

Poslední dvojčíslí roku, ve kterém bylo označení CE na výrobek umístěno:

06

Místo vydání: Praha

Datum: 30. 08. 2006

Jméno: Ing. Karel Podaný

Funkce: ředitel společnosti

Popis:

Razítko: