



SofCon, spol. s r.o. se sídlem Fr. Zvonaře 636, Kladno
Zapsaná v o.r. u Krajského obch.soudu v Praze, oddíl C, vložka 10202
DIČ CZ46348191, IČO 46348191
Korespondence, kanceláře: Střešovická 49, 162 00 PRAHA 6,
Tel/fax 220 180 454, Tel.:220 610 348
Pobočka: Sušilova 1337, 501 16 Hradec Králové

obecný formulář FZ738_ESrrrrnn_Vaaaa_ProhlaseniOShode, verze 08/09/06

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

číslo ES200603

Výrobce prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že tento výrobek splňuje níže uvedené nařízení vlády a normy a je za podmínek obvyklého použití určených výrobcem bezpečný.

Název výrobku: Zobrazovací jednotka

Typ: TOUCH51/MT

Výrobní číslo: od 001

Popis výrobku: TOUCH51/MT je 10,4" zobrazovací jednotka s obrazovkou (Touch Screen) s rozhraním RS232. Je určena pro vizualizaci a ovládání průmyslových řídicích systémů. Připojuje se k libovolné procesorové jednotce s VGA analogovým výstupem s rozlišením 800 x 600 bodů při maximální obnovovací frekvenci 75 Hz. Vyžaduje napájení 12VDC a jeden sériový kanál, přes který procesorová jednotka komunikuje s řadičem dotykového panelu. TOUCH51/MT je určena pro zabudování do panelu nebo do dveří rozvaděče. Čelní strana panelu s dotykovou plochou splňuje krytí IP65. Do obdélníkového otvoru předepsaných rozměrů se panel montuje pomocí 8-mi montážních rozpěrek. Pro obsluhu dotykového panelu je třeba instalovat do procesorové jednotky speciální ovladač, který se dodává pro operační systém Windows 98 a vyšší. V procesorové jednotce se poloha dotyku vyhodnotí a zobrazí na LCD displeji jako ukazatel pozice se současným stisknutím tlačítka (to je definováno v nastavení softwarového ovladače).

Výrobek splňuje základní požadavky stanovené v následujících nařízeních vlády a normách:

- zákon č.22/1997Sb o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č.71/2000Sb, zákona číslo 102/2001Sb, zákona č.205/2002Sb, zákona č.226/2003Sb, zákona č.277/2003Sb
- nařízení vlády 17/2003Sb, technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
- nařízení vlády 18/2003Sb, technické požadavky na výrobky z hlediska EMC

Podklady pro ES prohlášení o shodě:

SCT556.01	Zobrazovací jednotka TOUCH51/MT	Příručka uživatele
SCP556.01	Zobrazovací jednotka TOUCH51/MT	Výrobní protokoly (1 0, 1, 70)

V:\06\Validace06\ES200603_VH555_TOUCH51MT.doc

Poslední dvojčíslí roku, ve kterém bylo označení CE na výrobek umístěno:

06

Místo vydání: Praha
Datum: 30.06. 2006
Jméno: Ing. Karel Podaný
Funkce: ředitel společnosti
Popis:
Razítko: