

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

číslo ES200804

Výrobce prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že tento výrobek splňuje níže uvedené nařízení vlády a normy a je za podmínek obvyklého použití určených výrobcem bezpečný.

Název výrobku: Operátorský panel pro interiéry

Typ: TOUCH51/PCB

Výrobní číslo: Od výrobního čísla 001

Popis výrobku: TOUCH51/PCB je operátorský panel s dotykovým displejem, určený pro zastavení do zdi. Základ tvoří procesorová deska s procesorem AMD Geode LX800 s taktovací frekvencí 500 MHz a s integrovanými periferiemi (USB, LAN, grafická karta). Jednotka je v základní konfiguraci vybavena pamětí RAM, napáječem, barevným LCD displejem, s úhlopříčkou 10,4", rozlišením 800x600 bodů a dotykovým panelem. Jednotka může být dokompletována pevným diskem 2,5", displejem s rozlišením 1024x768 bodů. Nespornou výhodou je pasivní chlazení procesoru, zaručující vysokou životnost.

TOUCH51/PCB je v kovovém krytu s krytím IP20. Na boční straně je vyvedena 2x komunikace ETHERNET, 1x RS232, 1xRS232/422/485 a 2x USB. Na přední panel jsou vyvedeny 2 komunikace USB. TOUCH51/PCB je určen k montáži do kovové montážní krabice zabudované ve zdi. Montážní krabice obsahuje vylamovací přepážky, určené pro přivedení kabelů. Po montáži a přivedení kabelů se panel opatří dřevěným nebo kovovým krycím rámečkem.

TOUCH51/PCB se dodává buď bez operačního systému nebo s operačním systémem XP Embedded, případně LINUX

Výrobek splňuje základní požadavky stanovené v následujících nařízeních vlády a normách:

- zákon č.22/1997Sb o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č.71/2000Sb, zákona číslo 102/2001Sb, zákona č.205/2002Sb, zákona č.226/2003Sb, zákona č.277/2003Sb
- nařízení vlády 17/2003Sb, technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
- nařízení vlády 18/2003Sb, technické požadavky na výrobky z hlediska EMC

Podklady pro ES prohlášení o shodě:

SCT542.01 Operátorský panel 10,4"pro interiéry
SCP542.01 Operátorský panel 10,4" pro interiéry
0,1,70)
6.23 Operátorský panel 10,4 pro interiéry

Příručka uživatele
Výrobní podklady (listy
katalogový list

Poslední dvojčíslí roku, ve kterém bylo označení CE na výrobek umístěno:

08

Místo vydání: Praha
Datum: 30.06.2008
Jméno: Ing. Karel Podaný
Funkce: ředitel společnosti
Popis:
Razítko: